

MEGJEGYZÉS:

- a kazánházi fűtési csővezetékeket hőszigeteléssel kell ellátni
- a meglévő radiátorkötésket az új radiátor kötésméretének megfelelően át kell alakítani
- az új csővezetékek rézcsőből készülnek
- a szelepeket a beszabályozási terv szerint be kell állítani
- a kivitelezés során a beépített tetmékek gyártói utasításait be kell tartani
- a fűtési rendszet üzemebe helyezés előtt át kell mosatni
- a fűtési rendszer feltöltéséhez tömlőt a helyszínen állandó jelleggel biztosítani kell

CSŐMÉRETEK

Acélcső			Rézcső		
NÁ12	–	3/8"	NÁ12	–	ø15x1mm
NÁ15	–	1/2"	NÁ15	–	ø18x1mm
NÁ20	–	3/4"	NÁ20	–	ø22x1mm
NÁ25	–	1"	NÁ25	–	ø28x1mm
NÁ32	–	5/4"	NÁ32	–	ø35x1mm
NÁ40	–	6/4"	NÁ40	–	ø42x1mm
NÁ50	–	2"	NÁ50	–	ø54x2mm

HŐSZÜKSÉGLET:

- Fűtési hőszükséglet: 80,7 kW
- Hőfoklépcső: 80/60 °C
- Átlagos méretezési belső hőmérséklet: 23 °C
- Méretezési külső hőmérséklet: –13 °C

JELMAGYARÁZAT

Fűtési előremenő vezeték

Fűtési visszatérő vezeték

ÉPÜLET:	MRE KALLÓDÓ IFJÚSÁGOT MENTŐ MISSZIÓ DROGTERÁPIÁS OTTHONA
ÉPÜLET CÍME:	2465 RÁCKERESZTÚR, RÁKÓCZI FERENC UTCA 45.
HRSZ:	420/6
MEGRENDELŐ	MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 1146 BUDAPEST, ABONYI UTCA 21.
TERVFAJTA:	ÉPÍTÉSI ENG. TERV SZINTŰ TERVDOKUMENTÁCIÓ
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:	PETIK GÁBOR G-T 02-0952
TERV:	TETŐTÉRI ALAPRAJZ
TERVLAP SZÁM:	GH-03
TERV FAJTA:	HŐELLÁTÁS
KELT:	2018.04.16.
MUNKASZÁM:	17/39
PAPÍRMÉRET:	594x790
LÉPTÉK:	M 1:50

SOLARBOX HUNGARY KFT
Solarbox–Hungary Kft.
2030 Érd, Mandulafa u. 1.
Tel.: + 36 20 355 8990
E-mail: solarbox@solarbox.hu